

Sitzungsvorlage

Gremium:	Gemeinderat	Termin: 22. Mai 2023
Öffentlichkeitsstatus:	öffentlich	Bearbeitung: Bauamt

TOP 2: DGH Waldstetten, Bauabschnitt 1
Beauftragung Löschwasserbehälter
Beratung und Beschlussfassung

Erläuterungen:

Im Zuge der Baumaßnahme „Dorfgemeinschaftshaus mit Kindergarten“ in Waldstetten ist es notwendig die Löschwasserversorgung ausreichend sicherzustellen. Hierzu wird ein 200m³ Löschwasserbehälter notwendig sein welcher auf dem Wiesenstück östlich des Turnhallenaltbaus unterirdisch errichtet werden soll.

Im Vorfeld wurden insgesamt zehn Behälterhersteller mit unterschiedlichen Systemen angefragt. Bei allen Varianten ist jedoch der Tiefbau und meist auch die Montage bauseits zu erbringen, was unser Bauhof aus Kapazitäts- und Kostengründen nicht leisten kann. Aus Kostengründen wurde hiernach die Ort betonbauweise als Rundbehälter (8x4m) gewählt. Mittels beschränkter Ausschreibung ohne Teilnehmerwettbewerb wurden insgesamt fünf regionale Bauunternehmen, mit entsprechenden Referenzen, zur Angebotsangabe aufgefordert.

1. Bieter: Alfred Link Hoch- und Tiefbau GmbH – brutto 106.760,73 €
2. Bieter: Name anonymisiert – brutto 107.067,96 €
3. Bieter: Name anonymisiert – brutto 160.206,62€
4. Bieter: Name anonymisiert - Angebotsabgabe schriftlich abgelehnt (Grund: Zeit und Abhängigkeiten von Nachunternehmern)
5. Bieter: Name anonymisiert - Angebotsabgabe schriftlich abgelehnt (Grund: Bauvorhaben liegt nicht im Einsatzgebiet)

Finanzielle Auswirkungen:

Die Kosten sind im Zuge der Gesamtbaumaßnahme in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Beschlussempfehlung:

Der Gemeinderat beauftragt die Firma Alfred Link Hoch- und Tiefbau GmbH gemäß dem vorliegenden Angebot mit einem Auftragswert in Höhe von brutto 106.760,73 € mit der Errichtung eines 200m³ Löschwasserbehälters in Waldstetten.

Anlagen:

keine